

إلى السيد رئيس الحكومة
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال كتابي

تجهيز المؤسسات السجنية الوطنية بأجهزة الوقاية ومكافحة الحرائق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

السيد رئيس الحكومة المحترم،
بالرغم من أن السجون تبقى معرضة، لا قدر الله، لخطر الحرائق الذي يهددها أرواح السجناء
والعاملين بالسجون بسبب أنها فضاءات مغلقة، فإن المرافق السجنية تبقى مفتقرة للمعدات
الكافية والكفيلة بمكافحة الحرائق. كما أن أغلب هذه السجون لا تتوفر على صبيب مياه وصنابير
خاصة بشبكة مكافحة الحرائق، مع غياب لوازم مكافحة الحرائق من قبيل أنظمة المرشات
الأوتوماتيكية. هذا، مع استمرار تواجد المياه القابل للاشتعال.
لهذا، نسألكم السيد رئيس الحكومة المحترم:
- حول التدابير المتخذة من أجل حسن تجهيز المؤسسات السجنية الوطنية بأجهزة الوقاية
ومكافحة الحرائق؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.

إمضاء:

الطويل محمد، بقالى نجيب، بوجمعة مريم